




PLANTA
ESCALA 1 : 7,5



VISTA LATERAL
ESCALA 1 : 7,5



VISTA FRONTAL
ESCALA 1 : 7,5



SUPORTE
S/ESC.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	TRANSIÇÃO AC X PE, DN 32MM X ¾" X 1", ELETROFUSÃO X BSPf	1
2	BUCHA RED CL-300 1" X 1/2" NPT	1
3	NIPLE AÇO GALVANIZADO L80mm X 1/2"	1
4	NIPLE DUPLO FG 1/2"	2
5	NIPLE DUPLO FG 3/4"	1
6	NIPLE RED FG 3/4 X 1/2"	1
7	UNIAO FG S/B 1/2"	2
8	LUVA FG 1/2 "	1
9	LUVA RED FG 1.1/4 X 3/4 "	2
10	CURVA MACHO 90 FG 1/2"	2
11	VALV ESFERA MONOBL PN40 PP 3/4" NPT	1
12	VALV ESFERA MONOBL PN40 PP 1/2 NPT	1
13	VÁLVULA REGULADORA CLESSE CB52373 APS1000R OPSO COM MANÔMETRO, 1/2" NPT	1
14	MEDIDOR TIPO DIAFRAGMA G4 LAO, BSP	1
15	ABRIGO METÁLICO, AÇO CARBONO #1,5MM	1
16	SUPORTE AC ESP 2MM	1

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- CONTRATO Nº 073-CEGÁS-2018.
- DE-GEN-E-04565-A-21 - BASE CIVIL P/ CRM E CM.

NOTAS GERAIS

- TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS. EXCETO ONDE INDICADO EM POLEGADAS.
- AS DIMENSÕES DO SUPORTE DO MEDIDOR DEVEM SER CONFIRMADAS.
- O SUPORTE DO MEDIDOR SERÁ FIXADO POR MEIO DE ARREBITES AO ABRIGO DO CRM.
- CONEXÃO E RAMAL DE SAÍDA À CRITÉRIO DO CLIENTE.
- DETALHES DA PORTA DO ABRIGO À CARGO DO FORNECEDOR.



GENGE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA



- ☐ LIBERADO
☐ LIBERADO SE INCLUÍDOS OS COMENTÁRIOS
☐ NÃO LIBERADO

A LIBERAÇÃO NÃO ISENTA E NEM DIMINUI A RESPONSABILIDADE DA PROJETISTA E/OU FORNECEDOR PELO PROJETO E/OU PELO PRODUTO FORNECIDO. QUANDO LIBERADO, O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR O DOCUMENTO CERTIFICADO. POR: DATA: / /

VERIFICAÇÃO DE PROJETO (nv 1):
DATA:
POR:

VERIFICAÇÃO DE PROJETO (nv 2):
DATA:
POR:

0	EMISSÃO INICIAL	26/09/21	HEJ	SVG
Rev.	Descrição	Data	Verif.	Aprov.

Este desenho não pode ser usado, copiado ou cedido sem a prévia autorização da CEGÁS.

Contrato N° 073-CEGÁS-2018	Responsável:
Empreendimento: 	Empreendimento:
Empreendimento: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	
Obra: PROTÓTIPO DE CRM E CM PADRÕES	
Área: CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO	
Título: MEDIDOR TIPO DIAFRAGMA G4 REGULADORA EM LINHA	
Proj: CMAT	Verif: MSF
N° CEGÁS DE-GEN-E-04724-0-21	Data 26/09/21
N° CONCREMAT -	Escala INDICADA
Aprov.: SVG	
Folha: 01/01	